



CERTIFICADOS IGNÍFUGOS

Procolor tiene productos con certificados de reacción al fuego”

La nueva Norma Europea (UNE EN 13501-1) refleja cómo reacciona un producto frente al fuego y mide tres aspectos a tener en cuenta en caso de incendio: su **inflamabilidad** (si arde o desprende llama), **la cantidad de humo que emite** y si provoca **desprendimiento de gotas o partículas inflamadas** (que pueden contribuir a la propagación del fuego). Estos dos últimos aspectos no los tenía en cuenta la antigua norma española (M).

CERTIFICADOS

PINTURAS PLÁSTICAS:

B-s2;d0	CUMBRE MATE
B-s1;d0	SIDERAL MATE S-500
B-s2;d0	OPTIMAT MATE
B-s2;d0	ARIAN MATE
B-s1;d0	CUMBRE MATE MIX
B-s2;d0	SIDERAL MATE MIX
B-s2;d0	100% SELECCIÓN
B-s1;d0	NOVOMAT MIX

ESMALTES

B-s2;d0	KILATE ACRITEC BRILLANTE
B-s2;d0	KILATE ACRITEC SATINADO
B-s2;d0	KILATE ACRITEC MATE
B-s2;d0	KILATE BRILLANTE
B-s2;d0	KILATE SATINADO
B-s2;d0	KILATE MATE

BARNICES PARA MADERA

BLF-s1	PROCOBAR AQ BRILLANTE
B-s2;d0	PROCOBAR AQ SATINADO

Ejemplo B-s2;d0

✓ No combustible o de contribución muy limitada al fuego (B).

✓ Con mediana emisión de humos (s2).

✓ Que no provoca la caída de gotas inflamadas en 600 segundos (d0).